



จาก หพ.บต.

ถึง ผจก.แพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - พ.จ.อ.ชรินทร์ จิตจำนอง

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๔๒๒๑๘๕ ถว.๑๘ พ.ค.๕๘

เรียน ผจก.เพ ผ่าน หผ.บต.

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...พ.จ.อ.ชรินทร์ จิตจำนอง...อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๑/๑๐..หมู่ที่..๗..ตำบล....เพ....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่..... ๑๘๑/๑๐..หมู่ที่...๗..ตำบล...เพ.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๕๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ..... ๔๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๓๐๐.....เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ให้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....เฟสซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖. โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๐,๓๒๗.๖๖ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๘๖๒.๙๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๔๓,๑๕๐.๖๐...บาท(สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทพ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๒๓๐/๒๕๕๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

ॐ श्री.ग.प. महाराज