



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางประนอม น้อยเหมือนพันธ์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๖๒๘๖ ลว.๑ ก.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตจำหน่ายและตั้งหม้อแปลงไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ใช้ไฟ นางประนอม น้อยเหมือนพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๙ ม.๔ ตำบล..แก่ง..อำเภอ..เมือง... จังหวัด...ระยอง..

๒.สถานที่ขอใช้ไฟ..ซอยหนองตารอด ม.๕ ตำบล..ตะพง..อำเภอ...เมือง..จังหวัด...ระยอง....ขอใช้ไฟเพื่อ...โครงการที่ดินจัดสรร จำนวน ๕ แปลง(แปลงละไม่เกิน ๑๐๐ ตรว.)

๓.โหลดรวมจากการประเมิน ขอดิตตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ จำนวน ๕ เครื่อง รวมโหลดประมาณ...๔.๖๘...กิโลวัตต์

๔.รับไฟจากหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๗...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๒...กม.

๕.ภูมิภาคประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๖.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟภ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แรงต่ำภายนอก

-ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

-พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน.....๕๒,๓๘๘.๕๑.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน๓,๖๖๗.๙๐.....บาท

เงินลงทุนส่วนที่เงินของผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๕๖,๐๖๖.๔๑...บาท(ห้าหมื่นหกพันหกสิบหกบาท

สี่สิบเอ็ดสตางค์)กำหนดเป็นราคา ๓ เดือนเมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการ ที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บ้านที่ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ชผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/๒๕๓/๒๕๕๘

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ

๗ ก.ค. ๒๕๕๘