



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ ก.๒ เพ(บต.) มทต ๒๕๕๘ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - อบต.กะเจ็ด(สายหินตั้งซอย ๑)
อ้างอิง ที่ รย.๗๑๐๐๓/๓๘๗ ลว.๑๘ พ.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก..องค์การบริหารส่วนตำบลกะเจ็ด...ตำบล.....กะเจ็ด...
อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังบ้านของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ
ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอย้ายเขต...บริเวณสายหินตั้งซอย ๑...หมู่ที่...๖...ตำบล...กะเจ็ด...อำเภอ.....เมือง...
จังหวัด.....ระยอง...

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๖๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๐๐๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๔๐๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๗.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟ

เป็นผู้ออก

การดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม(เพิ่มเฟส) จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๔๒๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟมีค่าใช้จ่ายดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖๔,๑๖๔.๐๗ บาท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๔,๔๙๑.๔๘ บาท

ผู้ใช้ไฟต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน..... ๖๘,๖๕๕.๕๕...บาท(หกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทผ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต.)/...๓๘๓๓ ๒๕๕๘

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๕ ส.ค. ๒๕๕๘