



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ -นางสุมาลัย เทื่อพเพอร์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๓๖๕๒ ลว.๒๒ ก.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตจำหน่ายและตั้งหม้อแปลงไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ
ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

- ๑.ผู้ใช้ไฟ นางสุมาลัย เทื่อพเพอร์ อยู่ที่ ๖๒/๙ ม.๕ ตำบล..เพ..อำเภอ...เมือง..จังหวัด...ระยอง
- ๒.สถานที่ขอใช้ไฟ...ขอย้ายกวด(สุขาภิบาล๓/๓) ม.๕ ตำบล..เพ..อำเภอ...เมือง..จังหวัด...ระยอง...
ขอใช้ไฟเพื่อ...รีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ
- ๓.โหลดรวมจากการประเมิน โดยขอมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐)
แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๗...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ
...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๑๕...กม.
- ๕.ติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๒๐ โวลท์
เป็น ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๖.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก
- ๗.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

รื้อถอนหม้อแปลง

-รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐โวลท์จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(คันทรง)

หม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐โวลท์จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

-ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

แรงต่ำภายนอก

-พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน ๔,๓๑๑ บาท

หม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน ๔๗,๕๐๘.๔๒ บาท

แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๔,๗๑๕.๘๖	บาท
ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (๕๐ x ๑๐๐)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
ค่าบริการด้านฮอตไลน์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๗,๐๐๓.๑๐	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘,๒๙๗.๖๙	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๑๒๖,๘๓๖.๐๗...บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสตางค์)กำหนดยืมราคา ๓ เดือน


สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน.. -
...บาท และงบลงทุน จำนวน ...-.....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ทพ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/๓๕๓/๒๕๕๘
อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๑ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘