



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

29

จาก	พ.บต.	ถึง	ผจก.กฟส.เพ
เลขที่		วันที่	๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.สมหมาย รัตนวิจิตร		
ว้างถึง	คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๔๐๖๑ ลา.๓๓ ต.ค.๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...น.ส.สมหมาย รัตนวิจิตร...อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๔.๔..หมู่ที่ ๑๕..ตำบล....ตaphง....อำเภอ....เมือง.....จังหวัด....รายong.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๑...ตำบล....แกลง....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....รายong.....ใช้กับห้องแคร จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร
มีอย่างเดียว ประมาณ.....๑๒๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ต่อหม้อแปลงวัดได้ เพส เอ-.....แอมป์ เพสบี.....-.....เพสซี.....-.....แอมป์

หน้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.ม.m.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายคา ขนาด ๕๐ ต.ม.m. ระบบ ๑ เพส ๒ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร
ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖,๘๓๓.๗๖ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕% เป็นเงิน ๔๗๔.๓๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๗,๓๑๗.๑๒...บาท(เจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทสิบสอง
บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

พ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/...๑๖๐๑/๑๖๕๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้มีรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘