



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายมนัส วิชญกุล
อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๙๒๙๖ ลว.๙ ธ.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายมนัส วิชญกุล...อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙/๒๒..หมู่ที่...๑..ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง...มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...แกลง...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๖๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๓๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๑๕.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๒ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๘,๔๒๔.๓๙ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๒๘๙.๗๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๙,๗๑๔.๑๐...บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสิบ

สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๕๖๑/๖๕๕๘

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

(นายสุชาติ เมตตา)

ทพ.บต.