



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๓๔

จาก	พ.บ.ต.	ถึง	ผจก.กฟส.เพ
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายอภิชัย กวักทรัพย์		
อ้างถึง	คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๕๘ ลว.๒๓ พ.ย.๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายอภิชัย กวักทรัพย์...อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๑๒..หมู่ที่..๓..ตำบล....เพ....อำเภอ....เมือง.....จังหวัด...ongyang.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงดันไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง

ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งซ่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๑..ตำบล...แกลง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....  
ongyang.....ใช้กับห้องโถง จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๕.....เมตร

๔.โวลท์ปัลส์สาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-.....น.

๕.แอมป์ต่อหม้อแปลงวัดได้ เพส เอ .....-.....แอมป์ เพสบี.....-.....เพสซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.ม.m.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายค่า ขนาด ๕๐ ต.ม.m. ระบบ ๒ เพส ๓ สาย ระยะทาง ๕๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงตัวภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๘๓๓.๖๙ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๖๘.๓๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๘๐๒.๐๕...บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสองบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ  
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ที่ ก.๒ เพ(บต)/.....๔๖/๖๕๕๖

พ.บ.ต.

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้มีอัตรากำไรแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ  
๒๔ ธ.ค. ๕๙