



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – บริษัท ทีดับบลิว แชนด์ จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๗๙๕๗๒๒ ลว.๘ ม.ค.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก .. บริษัท ทีดับบลิว แชนด์ จำกัด...ตำบล.....แกลง....
อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....ระยอง.....มีความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตแรงต่ำไปยัง
สถานที่ที่ร้องขอ กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ....ซอยประปาเขาแก้ว...หมู่ที่..๑....ตำบล...แกลง..อำเภอ.....เมือง
จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับโรงล้างทราย(ขอติดตั้งมอเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด
๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง)

๒.หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๒...ของสถานีควบคุมการ
จ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๑๕...กม.

๓.ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิม หม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๓๐ เควีเอ เป็น หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ

๔.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด...

การดำเนินการ

แผนกแรงสูง

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕๕ เมตร

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน..๑..เครื่อง
(คืนคลัง)

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน..๑..เครื่อง

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส จำนวน ๒ สายระยะทาง ๔๔๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สายระยะทาง ๑๒๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของ กฟภ. แยกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกแรงสูง เป็นเงิน.....๔๔,๙๓๓.๘๑.....บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง เป็นเงิน.....๒,๕๕๕.....บาท

หม้อแปลงภายนอก เป็นเงิน.....๙๙,๐๔๕.๓๙.....บาท

แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน.....๑๐๓,๓๔๗.๗๕.....บาท

ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท

ค่าบริการHotline(ฮอตติค) เป็นเงิน๓,๐๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน๑๔,๗๖๖.๓๗....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๒๕,๗๑๔.๕๑.....บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่าย..... ๒๒๕,๗๑๔.๕๑...บาท(สองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุชาติ เมตตา)

ทผ.บต.

ที่ ก.๒(ทผ-บต.)/.....๒๒/๒๕๕๙

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายอนันต์ สรณรงค์)

ผจก.กฟส.เพ
๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙