



บันทึก

66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายคมสัน สิ้นเคราะห์
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๑๙๓๑ ลว.๒๑ ธ.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายคมสัน สิ้นเคราะห์...อยู่บ้านเลขที่ ๘๔/๑...หมู่ที่...
๑..ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง...มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง
ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑..ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...
ระยอง.....ใช้กับห้องแถว จำนวน ๘ ห้อง

๒.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๒๓๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๓๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม.เพิ่มเฟส จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมบนเมนขาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๕๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๑,๙๓๘.๙๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๙๓๕.๗๒ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๔๔,๘๗๔.๖๒...บาท(สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบ

สองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทพ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๓๒/๒๕๕๗

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนาภิรักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๕ ก.พ. ๒๕๕๙