



บันทึก

62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.สุพรรณนา เพ็ชรน้ำ
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๕๔๐๒ ลว.๗ ม.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...น.ส.สุพรรณนา เพ็ชรน้ำ...อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๗/๑๔..หมู่ที่...๓..ตำบล...แก่ง...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง...มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๓..ตำบล...แก่ง...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง.....ใช้กับห้องแถว จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๗๐๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๔๐๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนสายคา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๔,๓๑๖.๒๑ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๐๒.๑๓ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๕,๓๑๘.๓๔...บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต)/.....๕๑/๖๕๕๗

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘

(นายสุชาติ เมตตา)

ผบ.บต.