



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสิงหา มีพันธุ์

อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๒๓๖๐๕๙ ลว.๑๑ เม.ย.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นางสิงหา มีพันธุ์...อยู่บ้านเลขที่ ๙๖/๓..หมู่ที่...๑..ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑..ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับร้านอาหารและที่พัก

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๔๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๙๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๙๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม.(เพิ่มเฟส)จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม.(เพิ่มเฟส)จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๙,๖๒๖.๕๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖๗๓.๘๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๐,๓๐๐.๓๘...บาท(หนึ่งหมื่นร้อยสามสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

หน.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/๑๕๕/ ๒๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสมภพ จันทร์หมื่นไวย)

ผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.เพ

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙