



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายกฤษฎา พริ้มขจีพงศ์  
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๑๐๗๑ ลว.๑๓ พ.ค.๕๕

เรียน ผจก.กฟส.เพ

#### รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายกฤษฎา พริ้มขจีพงศ์...อยู่บ้านเลขที่ ๘๒/๑๓..หมู่ที่...๑...ตำบล...สำนักทอง...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง...มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...สำนักทอง...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๕๐๐.....เมตร  
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๖๒๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์  
หม้อแปลงขนาด.....๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

#### การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

#### ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๕๔๖.๔๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๔๘.๒๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๒๓,๔๖๒.๓๓...บาท(สองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)  
ทผ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/๑๙๖๐/๒๕๕๕

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ  
๒๕ พ.ค. ๕๕