



บันทึก

112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางศกลพรรณ กันอินทร์
อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๖๖๘๖ ลว.๒๙ มี.ย.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นางศกลพรรณ กันอินทร์...อยู่บ้านเลขที่ ๗๒/๔..หมู่ที่ ..๑..ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....ซอย ในไร่ ๖..หมู่ที่..๑...ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๖๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๒๓๕.....เมตร

๔.โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลตรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาเพิ่มเฟส ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๗๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๖,๗๒๖.๙๗ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๒๗๐.๘๙ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๔๙,๙๙๗.๘๖...บาท(สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท

แปดสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทพ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/๒๖๒/๒๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนาภิรักษ์)

ผจก.กฟส.เพ
- ๘ ก.ค. ๒๕๕๙