บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – นายวรวุฒิ พงศกรพฤติกุล

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๗๕๙ ลว.๔ ก.ค.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายวรวุฒิ พงศกรพฤติกุล...อยู่บ้านเลขที่ ๖๙..หมู่ที่ ๔....ตำบล....สำนักทอง....อำเภอ....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-..หมู่ที่..๔...ตำบล...สำนักทอง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด .....ระยอง.....ใช้กับอาคารพานิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๖ คูหา

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๐.....เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๕...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๒๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....เฟสซี.....-.....แอมป์ หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายคา ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๘๘๒.๗๓ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๗๑.๗๙ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...**๑๔,๘๕๔.๕๒**..บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)
หผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/ ๒๖๔/๒๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก กฟส เพ
๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙