



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง

ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายไพโรจน์ ริมผาดิกุล

อ้างถึง

คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๐๐๑๑ ลว.๑๑ ก.ค.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายไพโรจน์ ริมผาดิกุล...อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๕/๑..หมู่ที่ ..๑๐..ตำบล....ขุนซ่อง....อำเภอ....แก่งหางแมว.....จังหวัด...จันทบุรี.....มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๓...ตำบล...กะเฉด....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับอาคารพาณิชย์ห้องแถว จำนวน ๓ คูหา

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๒๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายคา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๙,๒๒๖.๔๗ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖๔๕.๘๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๙,๘๗๒.๓๒...บาท(เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบ

สองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ฝผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/๒๘๓/๒๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ (เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙