

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๕๖๑๐๔๓ ตว.๑๕ ส.ค.๕๙

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นางรัศมี สุขปาน...อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๓๐..หมู่ที่..๔..ตำบล....เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง
ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....เกาะเสม็ด..หมู่ที่..๔..ตำบล...เพ.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ให้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๓ เป็นที่ เกาะ.....

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๖๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๖๐.....เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟสบี.....เฟสซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖. โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ - รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น(คืนคลัง)

แผนกแรงต่ำภายนอก - ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.เพิ่มเฟส จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑. ร้อยถอนแรงต่ำ เป็นเงิน ๒,๒๓๑ บาท

๒.แรงต้านภายนอก เป็นเงิน ๒๔,๙๒๖.๗๗ บาท

๓.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๙๐๑.๐๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น.....๒๙,๐๕๘.๘๑...บาท(สองหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทแปดสิบ

เอ็ดสตาร์ค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๓๓๖/๒๕๕๗

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

หผ.บต.

(นายอเน็จ) เสนารักษ์

ผจก.กฟส.เพ

୧୯୩୧.୧୨.୧୫