



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางชุดิกาญจน์ ใจอยู่

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๑๕๒๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙...นางชุดิกาญจน์ ใจอยู่.....
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๑..หมู่ที่...๓...ตำบล...แกลง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่...๓...ตำบล...แกลง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับห้องแถว จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๒๕๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๕๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนสายคา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๕๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๖,๙๐๕.๒๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๑๘๓.๓๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๘,๐๘๘.๕๖...บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบแปดบาทห้าสิบ

หกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

หผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/.....๕๙๗/๒๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙