



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายโสรจ คีรีเลิศ

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๕๘๙๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายโสรจ คีรีเลิศ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล แกลง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....เกาะ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับห้องแถว จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๕๐.....เมตร  
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๘๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๓๕.....เมตร

๔.โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์  
หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเมนสายคาขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๒ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๓๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

- แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๓๕,๕๖๖.๘๒ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๔๘๙.๖๘ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๓๘,๐๕๖.๕๐...บาท(สามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ฬผ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๒๖๐/๖๕๕๙

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ ไดนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๓๐ ธค ๒๕๕๙