



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสดใส เฉิน

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๔๗๗๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐..นางสดใส เฉิน อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๕...หมู่ที่...๓..ตำบล...กะเนด...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่...๓..ตำบล...กะเนด...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...ระยอง.....ใช้กับห้องแถว จำนวน ๔ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๒๕๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๔๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๗๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเมนขาขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

- แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๔,๙๓๗.๖๗ บาท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๑๒๔.๕๖๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๔๘,๐๘๓.๓๑...บาท(สี่หมื่นแปดพันแปดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ฬผ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๐๑/๒๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๕ มี.ค. ๒๕๖๐