



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นาย ประจวบ อุตสาหัส

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทม.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๘๖๑๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐.....นาย ประจวบ อุตสาหัส
.....อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๑๕..หมู่ที่..๗..ตำบล...กะเจ็ด....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๗..ตำบล...กะเจ็ด....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๒๒.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๒๒.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....-.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๒ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๔๖๓.๒๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๔๒.๔๓ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๔๐๕.๖๗...บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าบาทหกสิบเจ็ด

สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๖๑/๖๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสมภพ จักรพันธ์ไวย)

หม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.เพ

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายจักรภัทร แสงสูง)
พชง.๓