



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3 ผ่าน หพ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นาง ปทุมทิพย์ ธีร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ.ช.พ.บต. 14 มิ.ย. 60

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๕๔๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐.....นาง ปทุมทิพย์ ธีร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๘..ซอย หมู่บ้านเปรมฤทัย ๒๐ แยก ๓ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพ.....มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....แขวง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....
ระยะของ.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๕๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๑๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๔,๕๘๔.๖๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๒๐.๙๒ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๕,๖๐๕.๕๔...บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบบ
สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๖๔ / ๑๕๖๐

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสมภพ จักรพันธ์ไวย)

หม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.เพ

๑๔ มิ.ค. ๒๕๖๐