



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางบัวเขียว นาคแดง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต. ๑๑๗.๑/๖๐

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๔๒๐๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐.....นางบัวเขียว นาคแดง
.....อยู่บ้านเลขที่๗๗/๓..หมู่ที่..๑๐..ตำบล..กะเจ็ด....อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด..ระยอง.....มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่..๑๐..ตำบล..กะเจ็ด.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๖๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๘๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๒๑๑.๓๘ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๒๕.๕๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๑๓๖.๘๘ บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๒๕๕/๖๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

นายชนันต์ โสณารักษ์