



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางกฤษฎา สันติปรการ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๖๒๑๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....นางกฤษฎา สันติปรการ.....อยู่บ้านเลขที่ ๒๘๐/๔๕ หมู่ที่ ๒ ตำบล เพ อำเภอ เมืองระยอง.....จังหวัด ระยอง.....มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.บต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๑ ตำบล แกลง อำเภอ เมือง จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย(ห้องแถว) จำนวน ๑๖ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ...๔๒๘.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๒๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๖๑ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายคา ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๔๘ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายคา ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๙ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖๘,๓๒๕.๐๕ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๗๘๒.๗๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๓,๑๐๗.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๓๒๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓