



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางมาริษา ศิริธรรม

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต. 

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๕๗๓๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐.....นางมาริษา ศิริธรรม
อยู่บ้านเลขที่...๒/๗๑..หมู่ที่...ตำบล...เชิงเนิน...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....
มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๒...ตำบล...สำนักทอง...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด
.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน
๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....
๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๕๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๖๓๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๓๐.....เมตร
๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.
๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA
๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW
๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.
๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๓๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย


๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๔,๙๕๑.๐๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๔๖.๕๗ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๕,๙๙๗.๕๗...บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท

ห้าสิบเจ็ดตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๒๒๖/๖๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


นายชนันต์ เสนารักษ์

ผจก.กฟส.เพ