



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

เลขที่ ก.๒ เพ (บต.) ๒๕๕/๒๕๖๐

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายฟ้า ศิลปชัย

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๗๐๔๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.....นายฟ้า ศิลปชัย.....อยู่ บ้านเลขที่ ๕๒/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบล กะเจด....อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....มีความประสงค์ขอ ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๖ ตำบล กะเจด.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๕ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๐๖๗.๑๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๑๔.๗๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๙๘๑.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) ๒๕๕/๒๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

นายอนันต์ เสนารักษ์