



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พง.3

เลขที่ ก.๒ เพ(มต.) ๒๘๘/๒๕๖๐

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสิทธิชัย บำรุงพงษ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๒๗๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....นายสิทธิชัย บำรุงพงษ์
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....สำนักทอง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....

มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....สำนักทอง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๔๗๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๓๓.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๖๓.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๖๓ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒๖,๒๑๐.๐๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๘๓๔.๗๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๒๘,๐๔๔.๗๐...บาท(สองหมื่นแปดพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบ

สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้องรายละเอียดแผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)
พง.๓

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๒๘๘/๒๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

นายธนันต์ เสนารักษ์