



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นาย ตี พละสุ

เรียน ผจก.กฟส.เพผ่าน ทบ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๔๙๒๙ ลงวันที่ ๒๓มิถุนายน ๒๕๖๐.....นาย ตี พละสุ
.....อยู่บ้านเลขที่ ๘/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล.....เพ อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๕ ตำบล.....เพ อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง
.....ใช้กับที่อยู่อาศัย(ห้องแถว)จำนวน ๖ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๓๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์ หม้อ

แปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๙๕.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟ

เป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมเมนชายคา ๙๕ ต.มม. ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒๒,๙๖๙.๐๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๖๐๗.๘๓ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๔,๕๗๖.๘๓ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ ประมาณ

การ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๓๒๖/๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

นายพนิต เสนารักษ์
ผจก.กฟส.เพ