



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-น.ส.จีรวดี ทองนพคุณ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๔๗๒๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.....น.ส.จีรวดี ทองนพคุณ
.....อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๓ ตำบล เพ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง มีความประสงค์
ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๓ ตำบล เพ อำเภอ เมือง จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย(ห้องแถว)จำนวน ๔ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๑๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๒๗๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๖๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเมนขา ๕๐ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒๐,๖๒๓.๐๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๔๔๓.๖๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๖๖.๖๑ บาท(สองหมื่นสองพันหกสิบหกบาทหกสิบหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ส.ท.ท.

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๓๒๗/๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว