



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่ ก.๒ เพ (มต.) / ๕๑๓ / ๒๕๖๐

วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นางสาว เบญจวรรณ สุภาพล

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๕๔๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....นางสาวเบญจวรรณ สุภาพล.....อยู่บ้านเลขที่...๓๓/๒..หมู่ที่..๒..ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่..๒..ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๕๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๖๗.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๒.....เมตร

๔.โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๒,๙๐๒.๐๘ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๐๓.๑๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๕.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๕๑๓ / ๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

นายอภินันท์ เสนารักษ์