



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นาย วิโรจน์ ทดแทน

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐..... นายวิโรจน์ ทดแทน
อยู่บ้านเลขที่..๑๖๐/๖..หมู่ที่..๖..ตำบล...ตะพง...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๗..ตำบล...กะเฉด...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย ๑ หลัง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๗๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๗๑๘...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาครอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม.บนหัวเสา ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๘ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๑๕๓.๙๖ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๒๕.๙๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๑๕๓.๙๖...บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้า

สิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ผู้ทำ

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๔๕๕ / ๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

นายอรรถสิทธิ์ เสนารักษ์

ผจก.กฟส.เพ

-๕ ก.ย. ๒๕๖๐