การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3 ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ–นาง ปวีณวัชร์ องอาจ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หผ.บต

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๗๙๗๔ ลงวันที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.....นาง ปวีณวัชร์ องอาจอยู่...บ้านเลขที่..๙๔/๘..หมู่ที่..๕..ตำบล..ตะพง....อำเภอ....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-..หมู่ที่..๑...ตำบล...เพ.....อำเภอ....เมือง....จังหวัด....ระยอง .....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๒๕๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๕๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....เฟสซี.....-.....แอมป์ หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาคอร. ขนาด๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๑๙๒.๙๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๒๓.๕๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๑๑๖.๔๒ บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)
พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)/ ๕๓๙/๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจนีย์)
ผจก.กฟส.เพ
๑๑ ต.ค ๒๕๖๐