



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นาย กมล มีบุญ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๗๒๑๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาย กมล มีบุญอยู่บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบล กะเจด อำเภอบางบาล...จังหวัด...ระยอง...มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่ ๒ ตำบล...กะเจด.....อำเภอบางบาล...จังหวัด...ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๖๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๖๒๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์ หม้อแปลงขนาด.....๒๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๑๘๓.๖๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๒๒.๘๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๖.๔๗ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)  
พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)/ ๕๕๖/๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐