



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นางสาว กนกพร ฉัตรมณีศรี

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๐๓๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาว กนกพร ฉัตรมณีศรี อยู่บ้านเลขที่ ๗๑/๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล แกลง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๔...ตำบล...แกลง...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๘๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๘๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๘๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๕,๒๗๐.๐๘ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๑๖๙.๙๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๔๘,๔๓๘.๙๙...บาท(สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

สำเนา

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๖๐๔/๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๐