



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นาย ยงยุทธ แสงจำรัส

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๖๕๔๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาย ยงยุทธ แสงจำรัส
อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๒/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล...บางกรวย...อำเภอ...บางกรวย...จังหวัด...นนทบุรี... มีความประสงค์
ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๑ ตำบล...เพ.....อำเภอ...เมืองระยอง...จังหวัด
.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๖ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๕๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๕๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม.(เพิ่มเฟส) ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๕ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๐,๑๖๕.๔๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๘๑๑.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๒,๙๗๖.๙๕ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พช.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)// ๖๖๖/๖๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ผผ.บต.ปฏิบัติการแทน ผจก.กฟส.เพ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐