



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นาย สันทัด ทูสะ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๐๐๑๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นาย สันทัด ทูสะ
อยู่บ้านเลขที่...หมู่ที่...๓...ตำบล...กะเจ็ด...อำเภอ...เมืองระยอง...จังหวัด...ระยอง...มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่...หมู่ที่...๓...ตำบล...กะเจ็ด...อำเภอ...เมือง...จังหวัด...
ระยอง...ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ...ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๕๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๒๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๐,๐๓๗.๑๗ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗๐๒.๖๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๐,๗๓๙.๗๗...บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จันทน์

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)/ ๑๒/๒๕๖๑

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

[Signature]

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๙ ม.ค. ๒๕๖๑