



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นาย ขวัญยืน ขวนขวาย

เรียน ผจก.กฟส.เพ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๐๖๔๒ ลงวันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๐ นาย ขวัญยืน ขวนขวายอยู่บ้านเลขที่..๔๐/๕..หมู่ที่..๑..ตำบล...เพ....อำเภอ....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอ ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๑..ตำบล...เพ....อำเภอ....เมือง.....จังหวัด..... ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๘๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๘๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๒๓๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. (เพิ่มเฟส) ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเมนสายคา ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย ระยะทาง ๕๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๙๔,๒๑๕.๖๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖,๕๙๕.๐๙ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๐๐,๘๑๐.๖๙...บาท(หนึ่งแสนแปดร้อยสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๕๖/๖๕๖๑

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓