



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท เทียนम्म จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๗๑๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑.....บริษัท เทียนम्म จำกัด
.....อยู่บ้านเลขที่..๒๐..หมู่ที่..๕..ตำบล..แก่ง.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....มีความประสงค์
ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๕..ตำบล..แก่ง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๓๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๓.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๘๓.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-.....น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๘๓ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงค่าภายนอก เป็นเงิน ๑๙,๘๖๓.๗๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๓๙๐.๔๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๑,๒๕๔.๑๖ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)
พช.๓

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๕๐ / ๑๕๖๑

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจทองเกียรติ)

ผจก.กฟส.เพ

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑