



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นางสาวเสาวณีย์ ชาสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๑๔๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวเสาวณีย์ ชาสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๐/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบล กะเจด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๒ ตำบล กะเจด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๘.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์ หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๘ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๑๓๕.๙๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๑๙.๕๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๕๕.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ศิริกร ก
(นายจักรภัทร แสงสูง)

พช.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)// ๒๕๖/๒๕๖๑

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กองพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑