



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นาย ณรงค์ ลีนลม

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๙๗๑๕ ลงวันที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....นาย ณรงค์ ลีนลม  
อยู่บ้านเลขที่...๓๗..หมู่ที่...๑...ตำบล...บึงสามัคคี...อำเภอ...บึงสามัคคี.....จังหวัด.... ระยอง....  
มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้  
๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่...๒...ตำบล...เพ....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....  
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร  
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๒๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์  
หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้  
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๙,๖๘๗.๒๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖๗๘.๑๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๐,๓๖๕.๓๕...บาท(หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบ

ห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ  
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จักรกฤษ

(นายจักรกฤษ แสงสูง)

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๕๗ / ๒๕๖๑

พชง.๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ  
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑