



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-น.ส.จันทน์นิภา ไกรอินทร์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หมบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๑๗๘๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ น.ส.จันทน์นิภา ไกรอินทร์อยู่ บ้านเลขที่..๑๓๙..หมู่ที่..๓..ตำบล...แก่ง...อำเภอ...เมืองระยอง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอ ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๓..ตำบล...แก่ง...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด..... ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย(ห้องแถว)จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๕.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ...๔๒๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ต.มม. (เพิ่มเฟส) ๒ เส้น ระยะทาง ๓๔ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมเมนขนาด ๕๐ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒๐,๖๖๓.๗๖ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๔๔๖.๘๘ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๒,๑๑๐.๖๔ บาท(สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๒๕๔/๒๕๖๑

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑