



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๔๒๙๗ ลงวันที่ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด อยู่บ้านเลขที่...๓๑๔...อาคาร จัดรัสสามจรี ชั้น ๒๘ ถนน พญาไท แขวง ประทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยะของ.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๖๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๖๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลตรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น

- พาดสายหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๓๕,๕๓๘.๑๓ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๔๘๗.๖๗ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๘,๐๒๕.๘๐ บาท(สามหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ศิริกร กว
(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๒๙๘/๒๕๖๑

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑