



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นายณรงค์ มณีกร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๕๖๕๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายณรงค์ มณีกร
อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ทบ.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ ๑ ตำบล แกลง อำเภอ เมือง จังหวัด
ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ ๖๕๕ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๕๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต โวลท์ เวลา น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ แอมป์ เฟส บี เฟส ซี แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย อลูมิเนียม ขนาด ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๕๕ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒๙,๒๗๕.๓๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๐๔๙.๒๗ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๑,๓๒๔.๕๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)/๓๑๕/๒๕๖๑

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๓ ก.ค. ๒๕๖๑