



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางนิตยา เจริญศรี

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๗๑๘๓๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑.....นางนิตยา เจริญศรี
อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๑ หมู่ที่ ๖..ตำบล...ตาดัน....อำเภอ....บ้านค่าย.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่ ๖..ตำบล...แก่ง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๓๑.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๓๑.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๓๑ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖๙,๒๘๕.๗๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๘๕๐.๐๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๔,๑๓๕.๗๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจพจน์)

ผจก.กฟส.เพ

๓๑ สค ๒๕๖๑

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓