



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นายพินิจ แพโรสง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๗๘๘๒๒๘ ลงวันที่ ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพินิจ แพโรสง
อยู่บ้านเลขที่..๙/๑๑๙..หมู่ที่...ตำบล...เนินพระ...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...เพ.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย ๑ หลัง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๖๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๖๒๕.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๕.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม.บนหัวเสา ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๕ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๘,๗๙๙.๗๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๓๑๕.๙๘ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๒๐,๑๑๕.๖๘...บาท(สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๕๓๓ / ๒๕๖๑

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายประชา กิจทองนิตย์)

ผจก.กฟส.เพ

๕ ต.ค. ๒๕๖๑