



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นางอัญชลา คุณเกลอร์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๘๒๒๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....นางอัญชลา คุณเกลอร์
อยู่บ้านเลขที่..๘๘/๔๖๓..หมู่ที่..๑..ตำบล...เพ....อำเภอ....เมืองระยอง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์
ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่....-หมู่ที่..๕...ตำบล...ตะพง....อำเภอ....เมือง....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๗ หลัง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๖๘...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๖๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- รื้อถอนสายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ ชุด(ส่งคืนคลัง)

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาดขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๖๘ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๒,๗๕๒.๐๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๙๙๒.๖๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๕,๗๔๔.๖๖ บาท(สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภร แสงสูง)

พชง.๓

ที่ ก.๒เพ(บต.)/.....๓๒/๖๕๖๖

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

ผจก.กฟส.เพ

๔ มี.ค. ๒๕๖๒