



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พงช.๓ ผ่าน ทผ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายธวัชชัย บุบผาศรี

เรียน ผจก.กฟส.เพ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๐๒๔๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....นายธวัชชัย บุบผาศรีอยู่ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่...๑...ตำบล...แกลง....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขต แรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...แกลง....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด..... ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๒๒๘.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๒๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. เพื่เฟส ๒ เส้น ระยะทาง ๑๒๘ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๒๓๑.๗๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๒๖.๒๒ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๑๕๗.๙๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลบาทเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ ประเมินการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๕๙/๒๕๖๒

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พงช.๓

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

ผจก.กฟส.เพ

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒