



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔ ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ วัดยายจั่น
เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๐๐๐๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายไฟให้กับวัด

๒.ข้อมูล

๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟ วัดยายจั่น รหัสลูกค้า ๑๐๑๕๗๑๑๑๔๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒/๑๔ ม.๒ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ สถานที่ขอใช้ไฟ วัดยายจั่น หมู่ ๓ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง

๒.๒ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณสี่แยกยายจั่น ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ รหัส สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.๓ ผู้ใช้ไฟได้ชำระค่าตรวจสอบแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ E๗๑๖๒๖๖๒๐๗๐๔๐๐๐๘ ลงวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๒

๒.๔ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒.๕ ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟภ.

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ส่วนที่การไฟฟ้าดำเนินการ

๓.๑.๑ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ทีแรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ รื้อถอนมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๕ แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๒ ส่วนที่ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๓.๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยให้ติดตั้งตามระเบียบของ กฟภ.

๓.๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- สำหรับหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง ก่อนนำไปติดตั้งจะต้องให้ กฟภ.ตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบ กฟภ.

ค่าใช้จ่าย/...

๓.๓ ค่าใช้จ่าย

๓.๓.๑ ในส่วนของ กฟภ.แยกกบค่าใช้จ่ายดังนี้

- แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	๑๒,๓๒๔.๐๐	บาท(งบลงทุน)
	รวมเป็นเงิน	๑๒,๓๒๔.๐๐	บาท

๓.๓.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(..✓..)ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....)ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม...หลักชัยเมืองยาง...

๓.๓.๓ ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย


- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๒,๙๐๓.๔๓	บาท
- ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
- ค่าต่อธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๔,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอตไลน์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๘,๐๕๙.๓๗	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔,๕๔๗.๒๔	บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๙,๕๐๗.๘๐	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น...๖๙,๕๐๗.๘๐...บาท (หักหนี้เงินกู้ยืมจาก กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน ...-...บาท งบทำการ จำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๒,๓๒๔.๐๐ บาท


เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินเป็นของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๒ แผ่น บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว


(นายจักรภัทร แสงสูง)
พชง.๔

ค.ก.บ.เม.ม.ว.๔๐/๖๕๖๖
อนุมัติตามเสนอ


(นายทองฤทธิ์ วิภูศิริ)
ผจก.กฟส.เพ
๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒