



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายอำนวย สำเร็จ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผ.บ.ต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๘๙๐๙๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒.....นายอำนวย สำเร็จ
อยู่บ้านเลขที่..๑๔๒..ม.๓ ตำบลกร่ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไปยังที่ของ
ผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๓...ตำบล...กะเนต.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๒๒.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๒.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๒.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๒ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๔๙๕.๘๘ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๔๔.๗๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๔๔๐.๕๙...บาท(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๓๔ / ๒๕๖๒

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

กักรร
(นายจักรภัทร แสงสูง)
พชง.๔

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)
ผจก.กฟส.เพ

๑ ๕ ต.ค. ๒๕๖๒