



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวพิกุล ไมขุนทด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๓๕๐๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓.....นางสาวพิกุล ไมขุนทด
อยู่บ้านเลขที่...๑๖๐..หมู่ที่...๑๑..ห้วยหวาย ตำบล...ลุ่มลำชี...อำเภอ...บ้านเขว้า.....จังหวัด...ชัยภูมิ มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๕...ตำบล...ตะพง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยะของ.....ใช้กับที่อยู่อาศัย จำนวน ๖ หลังคาเรือน
๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....
๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๕๗.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๕๗.....เมตร
๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.
๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA
๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW
๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.
๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๕๗ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

- ๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๗๑,๐๒๔.๖๘ บาท
- ๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๙๗๑.๗๓ บาท
- ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๕,๙๙๖.๔๑ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๐๑/๖๕๖๓..

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

ผจก.กฟส.เพ

๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๓