



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.เพ-นางสาวภคมน ชูวงศ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๘๙๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวภคมน ชูวงศ์
อยู่บ้านเลขที่..๒๓/๑๖๓..หมู่ที่..๒..ตำบล...แก่ง...อำเภอ...เมืองระยอง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๓...ตำบล...แก่ง...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย(ห้องแถว)จำนวน ๓ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๓๑.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๓๓๑.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด(เมนชายคา)ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๑ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๙,๐๙๘.๐๖ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖๓๖.๘๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙,๗๓๔.๙๒ บาท(เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒เพ(บต.)/๑๘๐ / ๒๕๖๓

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

ผจก.กฟส.เพ

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓